

**Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:**

*Теория тепло- и огнезащиты, 8 семестр*

Код, направление подготовки	20.05.01 Пожарная безопасность
Направленность (профиль)	Пожарная безопасность в промышленности, строительстве и на транспорте
Форма обучения	Очная
Кафедра - разработчик	Безопасности жизнедеятельности
Выпускающая кафедра	Безопасности жизнедеятельности

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса	Кол-во баллов за правильный ответ
ПК-5 ПК-6	1. Что понимается под термином "противопожарный режим"?	а) Правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения требований пожарной безопасности б) Действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности в) Специальные условия социального и технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом	низкий	2

		г) Состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров		
ПК-5 ПК-6	2. Что из перечисленного не является функциями системы обеспечения пожарной безопасности?	а) Разработка и осуществление мер пожарной безопасности б) Создание пожарной охраны и организация ее деятельности в) Проведение аварийно-восстановительных работ после тушения пожаров г) Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности	низкий	2
ПК-5 ПК-6	3. К какому классу относятся пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением?	а) К классу В б) К классу С в) К классу D г) К классу E	низкий	2
ПК-5 ПК-6	4. В течение какого времени кабели и провода систем противопожарной защиты, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны сохранять работоспособность в условиях пожара?	а) В течение одного часа б) Время зависит от типа систем противопожарной защиты в) В течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону г) Не более двух часов	низкий	2
ПК-5 ПК-6	5. Допускается ли совместное применение, хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом вызывают воспламенение, взрыв или образуют горючие и токсичные газы (смеси)?	а) Не допускается б) Допускается, если это предусмотрено технологическим регламентом в) Допускается, если предусмотрены необходимые меры пожарной безопасности и есть разрешение МЧС г) Допускается, если предусмотрены необходимые меры пожарной безопасности и есть разрешение объектовой пожарной охраны	низкий	2
ПК-5 ПК-6	6. В каких местах кабельные линии, проложенные в металлических коробах, должны разделяться перегородками огнестойкостью не менее 0,75 ч?	а) При входе в другие кабельные сооружения б) При ответвлениях в другие короба основных потоков кабелей в) Через каждые 30 м на горизонтальных участках кабельных коробов г) Через каждые 20 м на вертикальных участках кабельных коробов	средний	5

		д) Во всех перечисленных местах		
ПК-5 ПК-6	7. Кем утверждается план пожаротушения для энергообъекта?	а) Начальником гарнизона пожарной охраны б) Начальником гарнизона пожарной охраны и первым руководителем энергетического предприятия в) Начальником гарнизона пожарной охраны и техническим руководителем энергетического предприятия г) Техническим руководителем энергетического предприятия	средний	5
ПК-5 ПК-6	8. В каком случае должно производиться переутверждение плана пожаротушения?	а) После реконструкции системы водоснабжения б) При смене руководителя энергетического объекта или начальника гарнизона пожарной охраны в) При выявлении недостатков в действиях персонала или пожарных подразделений при тушении пожара г) При введении новых нормативных документов по пожарной безопасности	средний	5
ПК-5 ПК-6	9. Каковы допустимые расстояния от производственных, административных и складских зданий до временных инвентарных зданий и бытовых вагончиков в случае их установки на территории энергопредприятия?	а) Не ближе 100 м б) Не ближе 60 м в) Не ближе 30 м г) Не ближе 20 м	средний	5
ПК-5 ПК-6	10. Огнестойкость несгораемых уплотнений в местах подвода кабелей к ячейкам ЗРУ и к другим сооружениям должна быть не менее:	а) 0,75 часа б) 0,5 часа в) 1 часа г) 1,25 часа	средний	5
ПК-5 ПК-6	11. При каком напряжении разрешается тушение пожара в электроустановках под напряжением с привлечением ведомственной пожарной охраны и подразделений Государственной противопожарной службы?	а) Не разрешается б) Разрешается в установках до 0,4 кВ включительно в) Разрешается в установках до 1 кВ включительно г) Разрешается в установках до 3 кВ включительно	средний	5

ПК-5 ПК-6	12. Сколько степеней огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков выделяется согласно их классификации?	<ul style="list-style-type: none"> <li>а) 3 степени огнестойкости.</li> <li>б) 4 степени огнестойкости.</li> <li>в) 5 степеней огнестойкости.</li> <li>г) 6 степеней огнестойкости.</li> </ul>	средний	5
ПК-5 ПК-6	13. Какие лестничные клетки не относятся к незадымляемым?	<ul style="list-style-type: none"> <li>а) Лестничные клетки со входом на лестничную клетку с этажа через незадымляемую наружную воздушную зону по открытым переходам.</li> <li>б) Лестничные клетки с подпором воздуха на лестничную клетку при пожаре.</li> <li>в) Лестничные клетки со входом на них на каждом этаже через тамбур-шлюз, в котором постоянно или во время пожара обеспечивается подпор воздуха.</li> <li>г) Лестничные клетки, оборудованные вытяжной вентиляцией.</li> </ul>	средний	5
ПК-5 ПК-6	14. Как часто должно проверяться состояние огнезащитного покрытия различных строительных конструкций при отсутствии в инструкции указания периодичности проверки?	<ul style="list-style-type: none"> <li>а) Не реже 1 раза в полугодие.</li> <li>б) Не реже 1 раза в год.</li> <li>в) Не реже 1 раза в квартал.</li> <li>г) Не реже 1 раза в 3 года.</li> </ul>	средний	5
ПК-5 ПК-6	15. На основании какого документа должностные лица органов государственного пожарного надзора имеют право посещать территории и помещения организаций в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности?	<ul style="list-style-type: none"> <li>а) Только на основании приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного пожарного надзора о назначении проверки.</li> <li>б) Только на основании документа, удостоверяющего личность должностного лица.</li> <li>в) На основании служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного пожарного надзора о назначении проверки.</li> <li>г) Должностные лица имеют право посещать территории и помещения организаций в целях контроля за соблюдением требований пожарной</li> </ul>	средний	5

		безопасности без предъявления каких-либо документов.		
ПК-5 ПК-6	16. Что должна обеспечивать система противодымной защиты здания (сооружения)?	<p>а) Автоматическое оповещение людей.</p> <p>б) Приведение в действие систем пожаротушения.</p> <p>в) Переключение системы электроснабжения в аварийный режим.</p> <p>г) Защиту людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара посредством удаления продуктов горения и термического разложения и (или) предотвращения их распространения.</p>	высокий	8
ПК-5 ПК-6	17. Какие из перечисленных наказаний устанавливаются Уголовным кодексом РФ за нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на которое возлагаются обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека?	<p>а) Штраф в размере до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо принудительные работы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.</p> <p>б) Лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.</p> <p>в) Штраф в размере до 50 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо принудительные работы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.</p>	высокий	8

		г) Лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового.		
ПК-5 ПК-6	18. На какие классы по пожарной опасности подразделяются строительные конструкции?	а) На непожароопасные (К0), малопожароопасные (К1), умереннопожароопасные (К2), пожароопасные (К3). б) На непожароопасные (К0), малопожароопасные (К1), пожароопасные (К2). в) На непожароопасные (К0), малопожароопасные (К1), пожароопасные (К2), сильнопожароопасные (К3). г) На пожаробезопасные (К0), умереннопожароопасные (К1), чрезвычайнопожароопасные (К2).	высокий	8
ПК-5 ПК-6	19. Какое требование предъявляется к встроенным шкафам для хранения архивных документов при размещении их на путях эвакуации?	а) По ширине шкафы должны выступать не более чем на половину дверного полотна при двустороннем расположении дверей. б) По ширине шкафы должны выступать не более чем на 0,5 м. в) Не допускается размещать встроенные шкафы в коридорах на путях эвакуации. г) Ширина шкафа должна быть не более 25 % ширины коридора.	высокий	8
ПК-5 ПК-6	20. Какое наказание устанавливается Уголовным кодексом РФ за нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на которое возлагаются обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц?	а) Лишение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. б) Принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового либо лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. в) Ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или	высокий	8

		<p>заниматься определенной деятельностью на срок до 1 года или без такового.</p> <p>г) Штраф в размере до 400 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо принудительные работы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.</p>		
--	--	--	--	--